



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-  
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по городу Москве

отдел надзорной деятельности Управления по Новомосковскому и Троицкому административным округам  
Главного управления МЧС России по г. Москве  
(ОНД УНиТАО Главного управления МЧС России по г. Москве)  
г. Москва, ул. Голубинская, д.6а  
телефон: (495) 421-83-17

### Предписание № 417/1/1

### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности ГБОУ г.Москвы гимназия №1788

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фа-  
милия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек-  
тора ОНД УНиТАО Главного управления МЧС России по г. Москве по пожарному надзору  
(наименование органа ГПН)

№ 417 от «10» сентября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-  
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 30 мин. «25» сентября 2013 г. по 14 ч. 30  
мин. «25» сентября 2013 г. Проведена проверка

Страшим инженером ОНД УНиТАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитаном  
внутренней службы Князевым И.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
ГБОУ г.Москвы гимназия №1788 по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, Внуково, ул.  
Железнодорожная, 1а.

совместно с *Звездевичев по УНР Зин Александрович*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-  
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова-  
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требо-вания которого (-ых) нарушены	Срок уст-ранения нарушения требования пожарной безо-пасно-сти	От-метка (под-пись) о вы-пол-нении (ука-зывается толь-ко выпол-нение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют автономные установки пожаротушения (ПироСтикеры АСТ) в распаячных коробках и распределительных электрошитах	Ст.50.Способы исключения условий об-разования в горючей среде (или внесения в нее) источников загорания 10) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный. (ст.45, п.1 ст.48, п.10 с.50 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях	15.05.14г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер ОНД УНиТАО

Главного управления МЧС России по г. Москве

капитан внутренней службы Князев И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора надзорной деятельности)

«25» сентября 2013 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

«25» сентября 2013 г.

(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)